



● Poteau incendie projet
Zone d'action R : 80m

— EAU — Conduite AEP PEHD DN100

D	20/12/2021	MBT	SSH	Mise à jour suivant fond de plan paysagiste du 10-12-2021
C	14/12/2021	MBT	SSH	Mise à jour fond de plan
B	04/12/2021	MBT	SSH	Mise à jour selon remarques CGDIS du 3/12/2021
A	29/11/2021	MBT	SSH	Mise à jour poteaux incendie suivant remarques de service CGDIS
Index	Date	Dessin	Contrôle	Modification

TOUTES LES MESURES SONT A VERIFIER SUR PLACE PAR L'ENTREPRENEUR

Maître de l'ouvrage
TRACOL DEVELOPPEMENT 2 SARL

Projet
**PROJET D'AMENAGEMENT PARTICULIER
LOTISSEMENT "AM WASSERRECH"
PONTPIERRE**

Objet
**PLAN DE SITUATION
EAU POTABLE + DEFENSE INCENDIE**

Statut
APS

4 - 6, rue Rham • L - 6142 Junglinster • Grand Duché de Luxembourg
T : +352 49 37 37-1 • F : +352 49 37 37-255 • info.sgi@groupe.sgi.com

Contrôle	<input type="checkbox"/> IGC <input type="checkbox"/> SSH	Dessin	MBT	Date	25/11/2021	Echelle	1/500
Projet	LU-IN-140230	Plan N°	APS-015	Index	D		